明　浜　浄　水　場（原水）

番号	項　目	(単位)	4/11	5/16	6/13									
1	一般細菌	(n/ml)	120	540	190									
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
34	鉄及びその化合物	(mg/l)												
35	銅及びその化合物	(mg/l)												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
40	蒸発残留物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	ベンゼン	(mg/l)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
42	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1									
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1									
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
45	フェノール類	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.1	5.6	7.2									
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.18	1.32	1.38									
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.74	7.61	7.78									
49	臭気	(mg/l)	異常なし	異常なし	はまぐり臭									
50	色度	(mg/l)	7.6	8.2	11.0									
51	濁度	(mg/l)	3.0	2.4	5.8									
＊2	水温	(℃)	12.5	16.8	20.0									

明　　浜　　浄　　水　　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/11	5/16	6/13									
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0									
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)			<0.002									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.08									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.04									
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			<0.01									
35	銅及びその化合物	(mg/l)												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
40	蒸発残留物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	ベンゼン	(mg/l)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
42	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	1.5									
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1									
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
45	フェノール類	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.004									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.6									
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.4	9.3	11.2									
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.80	0.87	0.94									
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.54	7.43	7.58									
48	味		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	(mg/l)	0.7	0.7	0.7									
51	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2									
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)			<0.001									
21	塩素酸	(mg/l)			0.13									
26	臭素酸	(mg/l)			<0.001									
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			<0.005									
22	クロロ酢酸	(mg/l)			<0.002									
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.002									
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.009									
23	クロロホルム	(mg/l)			0.016									
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.005									
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			<0.001									
30	ブロモホルム	(mg/l)			<0.001									
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.021									
＊1	水温	(℃)	13.0	16.6	19.4									