伊　　方　　浄　　水　　場（原水）

番号	項　　目	(単位)	4/18	5/23	6/20									
1	一般細菌	(n/ml)	26	120	79									
2	大腸菌	(n/100ml)	+	+	+									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
34	鉄及びその化合物	(mg/l)												
35	銅及びその化合物	(mg/l)												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
40	蒸発残留物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	ベンゼン	(mg/l)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
42	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1									
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1									
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
45	フェノール類	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.2	6.1	7.4									
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.20	1.26	1.38									
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.88	7.71	7.82									
49	臭気	(mg/l)	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	(mg/l)	5.5	7.7	6.4									
51	濁度	(mg/l)	1.1	2.7	2.3									
＊2	水温	(℃)	14.6	17.6	19.5									

伊　　方　　浄　　水　　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/18	5/23	6/20									
1	一般細菌	(n/ml)	1	1	0									
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)		<0.002										
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.07										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.06										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)		<0.01										
35	銅及びその化合物	(mg/l)												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
40	蒸発残留物	(mg/l)		90										
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	ベンゼン	(mg/l)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
42	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1									
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1									
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
45	フェノール類	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		<0.004										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.8										
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.4	9.2	11.1									
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.88	0.93	0.99									
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.79	7.65	7.79									
48	味		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	(mg/l)	0.6	0.7	0.6									
51	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2									
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)		<0.001										
21	塩素酸	(mg/l)		0.10										
26	臭素酸	(mg/l)		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		<0.005										
22	クロロ酢酸	(mg/l)		<0.002										
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.003										
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.012										
23	クロロホルム	(mg/l)		0.028										
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)		0.006										
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.001										
30	ブロモホルム	(mg/l)		<0.001										
27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.035										
＊1	水温	(℃)	14.7	18.6	20.5									