三　　瓶　　浄　　水　　場（原水）

番号	項　　目	(単位)	4/18	5/23	6/20									
1	一般細菌	(n/ml)	93	99	350									
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
34	鉄及びその化合物	(mg/l)												
35	銅及びその化合物	(mg/l)												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
40	蒸発残留物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	ベンゼン	(mg/l)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
42	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1									
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1									
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
45	フェノール類	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.7	5.8	7.5									
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.22	1.17	1.30									
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.73	7.47	7.69									
49	臭気	(mg/l)	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	(mg/l)	4.2	6.2	5.3									
51	濁度	(mg/l)	1.3	1.1	2.5									
＊2	水温	(℃)	15.8	18.8	21.5									

三　　瓶　　浄　　水　　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/18	5/23	6/20									
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0									
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)			<0.002									
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03									
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			<0.01									
35	銅及びその化合物	(mg/l)												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
40	蒸発残留物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	ベンゼン	(mg/l)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
42	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1									
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1									
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
45	フェノール類	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.004									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.7									
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.7	9.2	11.4									
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.76	0.72	0.81									
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.63	7.31	7.52									
48	味		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	(mg/l)	0.6	0.6	0.5									
51	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2									
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)			<0.001									
21	塩素酸	(mg/l)			0.11									
26	臭素酸	(mg/l)			<0.001									
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			<0.005									
22	クロロ酢酸	(mg/l)			<0.002									
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.002									
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.003									
23	クロロホルム	(mg/l)			0.009									
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.004									
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.002									
30	ブロモホルム	(mg/l)			<0.001									
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.015									
＊1	水温	(℃)	16.2	19.8	22.5									