宇　和　島　浄　水　場（原水）

番号	項　目	(単位)	4/4	5/9	6/6									
1	一般細菌	(n/ml)	41	140	180									
2	大腸菌	(n/100ml)	+	－	－									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)		<0.001										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		<0.001										
8	六価クロム化合物	(mg/l)		<0.002										
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)		<0.001										
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.06										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.01										
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.015										
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.15										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.10										
35	銅及びその化合物	(mg/l)		<0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		5.1										
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.007										
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)		28										
40	蒸発残留物	(mg/l)		67										
14	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
17	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.001										
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
19	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
20	ベンゼン	(mg/l)		<0.001										
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		<0.02										
42	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1									
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1									
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)		<0.005										
45	フェノール類	(mg/l)		<0.0005										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		<0.004										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.8										
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.8	5.3	7.1									
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.14	1.30	1.44									
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.60	7.32	7.42									
49	臭気	(mg/l)	異常なし	異常なし	はまぐり臭									
50	色度	(mg/l)	5.2	8.7	6.0									
51	濁度	(mg/l)	0.9	1.6	2.5									
＊2	水温	(℃)	13.0	19.3	20.4									

宇　和　島　浄　水　場(浄水)

番号	項　目	(単位)	4/4	5/9	6/6									
1	一般細菌	(n/ml)	0	1	0									
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	(mg/l)		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	(mg/l)		<0.001										
6	鉛及びその化合物	(mg/l)		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		<0.001										
8	六価クロム化合物	(mg/l)		<0.002										
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		<0.05										
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		<0.01										
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.005										
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.02										
34	鉄及びその化合物	(mg/l)		<0.01										
35	銅及びその化合物	(mg/l)		<0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		5.8										
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		<0.005										
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)		20										
40	蒸発残留物	(mg/l)		54										
14	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
17	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.001										
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
19	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
20	ベンゼン	(mg/l)		<0.001										
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		<0.02										
42	ジェオスミン	(ng/l)	1.6	1.5	2.0									
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1									
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)		<0.005										
45	フェノール類	(mg/l)		<0.0005										
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		<0.004										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.4										
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.5	7.6	9.2									
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.71	0.66	0.85									
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.42	7.21	7.25									
48	味		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2									
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)		<0.001										
21	塩素酸	(mg/l)		0.06										
26	臭素酸	(mg/l)		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		<0.005										
22	クロロ酢酸	(mg/l)		<0.002										
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.007										
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.008										
23	クロロホルム	(mg/l)		0.012										
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)		0.004										
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		<0.001										
30	ブロモホルム	(mg/l)		<0.001										
27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.016										
＊1	水温	(℃)	13.0	18.9	20.0									