

伊 方 浄 水 場 (原水)

番号	項 目	(単位)	4/17	5/22	6/19	7/18	8/21							
1	一般細菌	(n/ml)	42	47	42	90	44							
2	大腸菌	(n/100ml)	+	+	+	+	-							
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					<0.001							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					<0.001							
8	六価クロム化合物	(mg/l)					<0.002							
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)					<0.001							
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					0.09							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					0.02							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					<0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.06							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					0.09							
35	銅及びその化合物	(mg/l)					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					6.0							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					0.038							
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					46							
40	蒸発残留物	(mg/l)					82							
14	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.001							
17	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.001							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001							
20	ベンゼン	(mg/l)					<0.001							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					<0.02							
42	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1							
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	1.3							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					<0.005							
45	フェノール類	(mg/l)					<0.0005							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					<0.004							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)					0.4							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.1	7.3	7.8	8.5	6.2							
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.53	1.32	1.41	1.33	1.33							
47	pH 値	(mg/l)	7.61	7.57	7.57	7.41	7.35							
49	臭気	(mg/l)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	(mg/l)	10.6	11.9	13.9	21.6	6.4							
51	濁度	(mg/l)	3.0	4.2	6.5	15.2	3.3							
*2	水温	(℃)	14.9	17.8	19.0	21.0	25.1							

