吉　田　地　区　浄　水　場(原水)

番号	項　　目	(単位)	4/2											
1	一般細菌	(n/ml)	66											
2	大腸菌	(n/100ml)	ー											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
34	鉄及びその化合物	(mg/l)												
35	銅及びその化合物	(mg/l)												
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
40	蒸発残留物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	ベンゼン	(mg/l)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
42	ジェオスミン	(ng/l)	1.2											
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1											
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
45	フェノール類	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.2											
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.98											
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.35											
49	臭気	(mg/l)	異常なし											
50	色度	(mg/l)	4.6											
51	濁度	(mg/l)	1.4											
＊2	水温	(℃)	10.7											

吉　田　地　区　浄　水　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/2										
1	一般細菌	(n/ml)	0										
2	大腸菌	(n/100ml)	―										
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)											
4	水銀及びその化合物	(mg/l)											
5	セレン及びその化合物	(mg/l)											
6	鉛及びその化合物	(mg/l)											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)											
8	六価クロム化合物	(mg/l)											
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)											
34	鉄及びその化合物	(mg/l)											
35	銅及びその化合物	(mg/l)											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)											
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)											
40	蒸発残留物	(mg/l)											
14	四塩化炭素	(mg/l)											
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)											
17	ジクロロメタン	(mg/l)											
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)											
19	トリクロロエチレン	(mg/l)											
20	ベンゼン	(mg/l)											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)											
42	ジェオスミン	(ng/l)	1.2										
43	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1										
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)											
45	フェノール類	(mg/l)											
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)											
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.0										
46	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.63										
47	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.39										
48	味		異常なし										
49	臭気		異常なし										
50	色度	(mg/l)	<0.5										
51	濁度	(mg/l)	<0.2										
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)											
21	塩素酸	(mg/l)											
26	臭素酸	(mg/l)											
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)											
22	クロロ酢酸	(mg/l)											
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)											
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)											
23	クロロホルム	(mg/l)											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)											
30	ブロモホルム	(mg/l)											
27	総トリハロメタン	(mg/l)											
＊1	水温	(℃)	10.8										