保　　内　　町　　低　　区(浄水)※平成17年1日より検査開始

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0	26	0	0						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			<0.001			<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.004			<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.8			0.5						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.06			0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
22	塩素酸	(mg/l)			0.14			0.13						
23	クロロ酢酸	(mg/l)			<0.002			<0.002						
24	クロロホルム	(mg/l)			0.023			0.033						
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.003						
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.006			0.009						
27	臭素酸	(mg/l)			<0.001			<0.001						
28	総トリハロメタン	(mg/l)			0.029			0.044						
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.018			0.014						
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
31	ブロモホルム	(mg/l)			<0.001			0.002						
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)			<0.005			<0.005						
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.05			0.11						
35	鉄及びその化合物	(mg/l)			<0.01			<0.01						
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	12.0	10.4	9.0	11.2	10.7	11.0						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			42			44						
41	蒸発残留物	(mg/l)			94			79						
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)												
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)												
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.83	0.81	0.95	0.65	0.79	0.93						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.54	7.51	7.56	7.59	7.64	7.64						
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5						
52	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						
＊1	水温	(℃)	17.0	20.5	20.5	26.0	28.6	27.0						
	浄水残塩	(mg/l)		0.46	0.47	0.52	0.43							