三　　瓶　　浄　　水　　場(原水)

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	61	160	120	940	140	90						
2	大腸菌	(n/100ml)	+	－	+	－	+	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
35	鉄及びその化合物	(mg/l)												
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	6.7	5.5	5.4	5.1	5.7	6.1						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	3.0	<1						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.21	1.43	1.38	1.01	1.03	1.33						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.57	7.50	7.61	7.58	7.62	7.69						
50	臭気	(mg/l)	異常なし	はまぐり臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	6.0	14.1	11.4	4.7	4.9	7.7						
52	濁度	(mg/l)	1.3	6.1	5.6	0.8	3.0	4.2						
＊2	水温	(℃)	16.7	18.5	19.9	25.0	27.1	26.1						

三　　瓶　　浄　　水　　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			<0.001			<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.004			<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.7			0.6						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.09			0.07						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	PFOS・PFOA	(ng/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
22	塩素酸	(mg/l)			0.08			0.14						
23	クロロ酢酸	(mg/l)			<0.002			<0.002						
24	クロロホルム	(mg/l)			0.008			0.015						
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.004						
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.004			0.006						
27	臭素酸	(mg/l)			<0.001			<0.001						
28	総トリハロメタン	(mg/l)			0.012			0.023						
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.004			0.004						
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
31	ブロモホルム	(mg/l)			<0.001			0.002						
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)			<0.005			<0.005						
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03			0.07						
35	鉄及びその化合物	(mg/l)			<0.01			<0.01						
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	9.8	9.1	9.2	8.8	8.8	9.2						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.75	0.73	0.80	0.60	0.67	0.93						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.48	7.32	7.37	7.42	7.47	7.52						
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5						
52	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						
＊1	水温	(℃)	17.8	20.1	21.0	26.7	28.0	26.8						