三　間　地　区　浄　水　場（原水）

番号	項　　目	(単位)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1						
1	一般細菌	(n/ml)	50	94	130	860	140	380						
2	大腸菌	(n/100ml)	+	+	+	+	−	−						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
35	鉄及びその化合物	(mg/l)												
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	9.3	5.1	8.4	5.0	5.3	6.0						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.25	1.64	1.66	1.42	1.06	1.14						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.35	7.30	7.26	7.29	7.47	7.38						
50	臭気	(mg/l)	異常なし	異常なし	異常なし	はまぐり臭	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	7.7	20.1	13.1	20.5	7.0	6.5						
52	濁度	(mg/l)	3.1	12.3	6.0	13.7	4.9	3.7						
＊2	水温	(℃)	13.1	17.0	18.5	22.0	27.3	27.3						

三　間　地　区　浄　水　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1						
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			<0.001			<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.004			<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.1			0.2						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			<0.05			0.07						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	PFOS・PFOA	(ng/l)			<5			<5						
21	ベンゼン	(mg/l)												
22	塩素酸	(mg/l)			0.20			0.28						
23	クロロ酢酸	(mg/l)			<0.002			<0.002						
24	クロロホルム	(mg/l)			0.014			0.021						
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.005			0.006						
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.003			0.007						
27	臭素酸	(mg/l)			<0.001			<0.001						
28	総トリハロメタン	(mg/l)			0.017			0.029						
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.008			0.007						
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
31	ブロモホルム	(mg/l)			<0.001			0.001						
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)			<0.005			<0.005						
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03			0.09						
35	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.03			<0.01						
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	11.5	8.7	9.6	9.2	8.0	8.9						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	1.3						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.87	0.84	0.93	0.78	0.82	0.82						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.24	7.08	7.02	6.99	7.43	7.30						
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	0.6						
52	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						
＊1	水温	(℃)	13.5	17.3	19.1	21.7	27.6	27.5						