三　　崎　　浄　　水　　場（原水）

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	20	19	39	72	150	79						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	＋	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
35	鉄及びその化合物	(mg/l)												
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	9.5	7.0	7.5	10.9	6.2	6.4						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	3.0	1.0						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.13	1.18	1.43	1.66	1.10	1.05						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.83	7.68	7.72	7.68	7.77	7.90						
50	臭気	(mg/l)	異常なし	はまぐり臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	3.5	4.3	8.2	7.5	12.5	4.4						
52	濁度	(mg/l)	0.5	0.7	1.4	1.3	10.6	1.1						
＊2	水温	(℃)	15.0	18.0	18.9	21.8	24.8	23.8						

三　　崎　　浄　　水　　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)		<0.001			<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		<0.004			<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.9			0.4							
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.06			0.07							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	PFOS・PFOA	(ng/l)					<5							
21	ベンゼン	(mg/l)												
22	塩素酸	(mg/l)		0.09			0.17							
23	クロロ酢酸	(mg/l)		<0.002			<0.002							
24	クロロホルム	(mg/l)		0.009			0.010							
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.003			0.002							
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.004			0.005							
27	臭素酸	(mg/l)		<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	(mg/l)		0.014			0.017							
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.005			0.003							
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)		<0.001			<0.001							
31	ブロモホルム	(mg/l)		0.001			0.002							
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)		<0.005			<0.005							
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.05			0.08							
35	鉄及びその化合物	(mg/l)		<0.01			<0.01							
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	12.1	10.3	10.4	15.0	9.5	9.7						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)		103			82							
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	1.4	<1						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.81	0.80	0.93	1.13	0.72	0.75						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.58	7.57	7.49	7.56	7.52	7.69						
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	0.6	0.5	0.9	1.0	0.5	<0.5						
52	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						
＊1	水温	(℃)	15.1	18.5	19.2	23.0	25.0							