瀬　　戸　　浄　　水　　場（原水）

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	26	47	72	130	1200	140						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	＋	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
35	鉄及びその化合物	(mg/l)												
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	9.4	6.7	7.7	9.2	6.1	6.4						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	2.8	5.3	2.4						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.27	1.28	1.49	1.49	1.13	1.25						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.71	7.54	7.61	7.68	7.83	7.77						
50	臭気	(mg/l)	異常なし	はまぐり臭	異常なし	土臭	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	4.1	5.8	8.7	7.0	10.7	4.9						
52	濁度	(mg/l)	0.8	1.7	1.6	1.4	9.7	1.2						
＊2	水温	(℃)	14.6	17.7	18.0	21.0	25.0	24.2						

瀬　　戸　　浄　　水　　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0	1	0	0						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)		<0.001			<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		<0.004			<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.8			0.3							
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.07			0.07							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	PFOS・PFOA	(ng/l)					<5							
21	ベンゼン	(mg/l)												
22	塩素酸	(mg/l)		0.07			0.14							
23	クロロ酢酸	(mg/l)		<0.002			<0.002							
24	クロロホルム	(mg/l)		0.005			0.010							
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.003			0.003							
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.003			0.006							
27	臭素酸	(mg/l)		<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	(mg/l)		0.009			0.018							
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.003			0.003							
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)		<0.001			<0.001							
31	ブロモホルム	(mg/l)		0.001			0.002							
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)		<0.005			<0.005							
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.03			0.08							
35	鉄及びその化合物	(mg/l)		<0.01			<0.01							
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	12.5	9.8	10.9	12.9	9.4	10.0						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)		92			71							
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	1.1	<1	1.0	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.87	0.76	0.97	1.04	0.77	0.84						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.48	7.45	7.40	7.47	7.56	7.55						
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	0.6	0.6	1.0	0.9	0.5	0.5						
52	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						
＊1	水温	(℃)	15.0	17.8	17.7	21.9	25.0	23.1						