宇　和　島　浄　水　場(原水)

番号	項　目	(単位)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1						
1	一般細菌	(n/ml)	57	140	96	360	54	89						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	＋	－	＋	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
35	鉄及びその化合物	(mg/l)												
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	9.2	5.1	5.2	4.6	5.2	6.0						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.26	1.33	1.60	1.48	1.02	1.14						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.38	7.27	7.16	7.22	7.38	7.34						
50	臭気	(mg/l)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし						
51	色度	(mg/l)	5.1	5.4	10.6	15.5	4.0	4.5						
52	濁度	(mg/l)	1.0	0.9	0.8	7.3	0.9	1.8						
＊2	水温	(℃)	14.3	18.3	19.8	22.0	24.7	25.7						

宇　和　島　浄　水　場(浄水)

番号	項　目	(単位)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1						
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)		<0.001			<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		<0.004			<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		<0.1			0.2							
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		<0.05			<0.05							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	PFOS・PFOA	(ng/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
22	塩素酸	(mg/l)		<0.06			0.08							
23	クロロ酢酸	(mg/l)		<0.002			<0.002							
24	クロロホルム	(mg/l)		0.014			0.023							
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.011			0.010							
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.003			0.006							
27	臭素酸	(mg/l)		<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	(mg/l)		0.017			0.030							
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.011			0.015							
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)		<0.001			<0.0001							
31	ブロモホルム	(mg/l)		<0.001			0.001							
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)		<0.005			<0.005							
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.02			0.03							
35	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.01			<0.01							
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	10.2	8.2	8.6	9.3	8.0	9.0						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	2.0	1.6	1.8	1.3	2.9						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.76	0.79	0.76	0.80	0.72	0.75						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.32	7.10	7.13	6.99	7.21	7.24						
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						
＊1	水温	(℃)	14.5	18.7	19.3	20.8	23.0	25.3						