八　幡　浜　浄　水　場（原水）

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	69	110	160	170	170	180						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	＋	＋	＋	＋						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
35	鉄及びその化合物	(mg/l)												
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	7.3	5.7	6.0	5.5	5.7	6.2						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	3.3	2.7	1.3						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.30	1.31	1.52	1.11	1.13	1.45						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.61	7.55	7.64	7.67	7.65	7.71						
50	臭気	(mg/l)	異常なし	藻臭	異常なし	木材臭	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	7.7	8.9	10.0	6.1	5.4	6.2						
52	濁度	(mg/l)	3.2	3.5	4.8	2.3	3.5	2.7						
＊2	水温	(℃)	15.5	18.7	19.5	23.8	26.2	25.2						

八　幡　浜　浄　水　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/21	5/26	6/16	7/22	8/18	9/15						
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	1	0	0	0						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			<0.001			<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.004			<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			1			0.5						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.09			0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	PFOS・PFOA	(ng/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
22	塩素酸	(mg/l)			0.16			0.13						
23	クロロ酢酸	(mg/l)			<0.002			<0.002						
24	クロロホルム	(mg/l)			0.021			0.028						
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.002						
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.005			0.008						
27	臭素酸	(mg/l)			<0.001			<0.001						
28	総トリハロメタン	(mg/l)			0.026			0.038						
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.016			0.014						
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
31	ブロモホルム	(mg/l)			<0.001			0.002						
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)			<0.005			<0.005						
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.05			0.11						
35	鉄及びその化合物	(mg/l)			<0.01			<0.01						
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	11.8	10.5	11.4	11.2	10.6	11.2						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			42			44						
41	蒸発残留物	(mg/l)			86			75						
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	1.2	1.2						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	2.5	2.6	1.3						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.85	0.83	0.94	0.62	0.78	0.96						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.49	7.46	7.54	7.58	7.61	7.63						
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						
＊1	水温	(℃)	15.9	18.7	19.5	23.8	26.0	25.4						