吉　田　地　区　浄　水　場（原水）

番号	項　　目	(単位)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1						
1	一般細菌	(n/ml)	65	170	110	870	51	710						
2	大腸菌	(n/100ml)	+	+	－	+	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)												
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
10	シアン化物及び塩化シアン	(mg/l)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)												
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)												
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
21	ベンゼン	(mg/l)												
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)												
35	鉄及びその化合物	(mg/l)												
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	9.2	5.1	8.6	5.0	5.2	6.0						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	1.5	1.6						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	1.9	2.1	4.3						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	1.31	1.66	1.68	1.48	1.12	1.23						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.29	7.27	7.27	7.25	7.44	7.31						
50	臭気	(mg/l)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	6.1	18.5	13.4	13.7	4.8	4.9						
52	濁度	(mg/l)	2.5	8.8	4.9	10.0	1.4	2.5						
＊2	水温	(℃)	11.1	16.0	16.8	20.8	26.3	27.5						

吉　田　地　区　浄　水　場(浄水)

番号	項　　目	(単位)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1						
1	一般細菌	(n/ml)	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	(n/100ml)	－	－	－	－	－	－						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)												
4	水銀及びその化合物	(mg/l)												
5	セレン及びその化合物	(mg/l)												
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			<0.001			<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)												
8	六価クロム化合物	(mg/l)												
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.004			<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			<0.1			0.2						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.06			0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)												
14	四塩化炭素	(mg/l)												
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
17	ジクロロメタン	(mg/l)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
19	トリクロロエチレン	(mg/l)												
20	PFOS・PFOA	(ng/l)			<5			<5						
21	ベンゼン	(mg/l)												
22	塩素酸	(mg/l)			0.16			0.29						
23	クロロ酢酸	(mg/l)			<0.002			<0.002						
24	クロロホルム	(mg/l)			0.017			0.025						
25	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.007			0.008						
26	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.003			0.008						
27	臭素酸	(mg/l)			<0.001			<0.001						
28	総トリハロメタン	(mg/l)			0.020			0.035						
29	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.011			0.009						
30	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			<0.001			<0.001						
31	ブロモホルム	(mg/l)			<0.001			0.002						
32	ホルムアルデヒド	(mg/l)			<0.005			<0.005						
33	亜鉛及びその化合物	(mg/l)												
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03			0.09						
35	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.09			0.02						
36	銅及びその化合物	(mg/l)												
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)												
38	マンガン及びその化合物	(mg/l)												
39	塩化物イオン	(mg/l)	12.0	8.8	9.1	9.4	8.3	9.2						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/l)												
41	蒸発残留物	(mg/l)												
42	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
43	ジェオスミン	(ng/l)	<1	<1	<1	<1	1.5	1.0						
44	2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	<1	<1	<1	1.3	1.1	2.7						
45	非イオン界面活性剤	(mg/l)												
46	フェノール類	(mg/l)												
47	有機物等(TOCの量)	(mg/l)	0.92	0.93	0.97	0.82	0.88	0.92						
48	ｐＨ　　値	(mg/l)	7.22	7.04	7.06	7.00	7.36	7.28						
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	(mg/l)	1.2	1.1	1.0	1.1	0.6	0.7						
52	濁度	(mg/l)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						
＊1	水温	(℃)	11.7	16.5	17.7	22.0	26.5	28.1						